

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека**
**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Ростовской области**
(наименование субъекта Российской Федерации)
*Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской
области в г.г. Каменске-Шахтинском, Донецке, Гуково, Зверево,
Красный Сулин, Красносулинском и Каменском районах*

ПРЕДПИСАНИЕ

*должностного лица Управления Роспотребнадзора по Ростовской области,
уполномоченного на проведение проверок деятельности юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и граждан,
об устранении выявленных нарушений*

№ 242 от 19.08.2019 г

Место выдачи предписания: Ростовская область, г. Донецк, ул. Комсомольская, 86
Ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Ростовской области в г.Каменске-Шахтинском, Донецке, Гуково,
Зверево, Красный Сулин, Красносулинском и Каменском районах, Клочковой Любовью
Павловной

предписание выдано Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному
учреждению детский сад №6 муниципального образования «Город Донецк», адрес
постоянно действующего исполнительного органа юридического лица: Ростовская
область, г.Донецк, ул. Комсомольская, 86, государственный регистрационный номер
записи о государственной регистрации юридического лица 1026102061006 от 10.11.2002,
выдан Инспекцией МНС России по г. Донецку Ростовской области, идентификационный
номер налогоплательщика 6145006462.

(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при
наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о
государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и
адрес места жительства проверяемого гражданина)

Положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации,
предусматривающие обязательные требования, нарушения которых было выявлено при
проверке:

ст. 28 Федерального закона от 30.03.99 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения», п. 13.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций»,

**выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения:**

- используемое в работе технологическое оборудование (эл.плита, 2-х секционный
жарочный шкаф, эл.сковорода), являющиеся источником повышенного выделения влаги,
тепла, газов, не оборудовано локальной вытяжной вентиляцией в зоне максимального
загрязнения, в нарушение требований п. 13.4 СанПиН 2.4.1.3049-13;

С целью устранения выявленных нарушений, в соответствии с п.1 ч.1 ст.17
Федерального закона от 26.12.2008 г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля», ч.2 ст.50 Федерального закона от 30.03.99
г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

ПРЕДЛАГАЮ:

1.Оборудовать используемое в работе технологическое оборудование (эл.плита, 2-х секционный жарочный шкаф, эл.сковорода), являющееся источником выделения влаги, тепла, газов, локальной вытяжной вентиляцией в зоне максимального загрязнения (п. 13.4 СанПиН 2.4.1.3049-13);

срок исполнения предписания – 10.08.2020

Срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить должностное лицо, выдавшее предписание, о выполнении предписания, одним из способов извещения, предусмотренных действующим законодательством - 11.08.2020 г.

За невыполнение предписания в указанные сроки, наступает административная ответственность в соответствии с ч.1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством:

- юридическим лицом – в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда организации стало известно о нарушении прав и законных интересов

В соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального закона от 26 декабря 2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», юридическое лицо в случае несогласия с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения предписания вправе представить в соответствующий орган Роспотребнадзора в письменной форме возражения в отношении выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений.

При этом юридическое лицо вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган Роспотребнадзора.

Ведущий специалист-эксперт территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Ростовской области в г.г. Каменске-Шахтинском,
Донецке, Гуково, Зверево, Красный Сулин,
Красносулинском и Каменском районах

Ключкова Л.П.

Предписание получила : « 19 08 2019 г.

Заведующий МБДОУ детского сада № 6 г. Донецка

Руководитель

(должностное лицо,

Уполномоченное руководителем)

юридического лица или ИП)

ИЗВАРИНА И.В.

(Ф.И.О.)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575785

Владелец Изварина Ирина Владимировна

Действителен с 14.06.2022 по 14.06.2023